



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00718/22

Серия RU № 0326756



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», место нахождения: 117418, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, Нахимовский проспект, д. 31, к. 2; адреса мест осуществления деятельности: 123007, Россия, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4; 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, регистрационный номер РОСС RU.0001.11АЯ04, от 16.07.2015; телефон: +7 (495) 935-20-35, адрес электронной почты: vniinmash@gostinfo.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 249841, Россия, Калужская область, муниципальный район Дзержинский, сельское поселение деревня Жилетово, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1, строение 5; ОГРН: 1024000568030.

Телефон: +7 (48434) 4-29-81, адрес электронной почты: kkz93@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод»

Место нахождения: 249841, Россия, Калужская область, муниципальный район Дзержинский, сельское поселение деревня Жилетово, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1, строение 5

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые гибкие с токопроводящими жилами из медной проволоки, с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, на номинальное напряжение не более 380/660 В переменного тока частотой до 400 Гц, марок: КГТП, КГТП-ХЛ с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 0,75 – 150 мм², изготавливаемые по ТУ 3544-016-22901100-2022 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний от 20.12.2022 № 99-2022, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью НИЦ «Кабель-Тест» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ32), акта о результатах анализа состояния производства от 16.11.2022 № ТР ТС 2541 В, оформленного органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04).

Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки».

Общие технические требования» (пункты 4.2, 4.3, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.1.7, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.1.12, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.5а, 5.2.3.1, 5.2.4.4, 5.2.5.1 (таблица 10 пункты 1, 2; таблица 11 пункты 1, 2), 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3). Срок службы, условия транспортирования, хранения и эксплуатации, а также класс пожарной опасности указаны в руководстве по эксплуатации на кабельно-проводниковую продукцию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2022

ПО 22.12.2027


ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Федотова Ирина Анатольевна (Ф.И.О.)

Бондарев Игорь Алексеевич (Ф.И.О.)