СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01547/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ" (ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ"). Место нахождения и адрес юридического лица: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066230044990. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6230054971.
Телефон +7 (4912) 911-367, адрес электронной почты: avdonin@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ" (ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ"). Место нахождения и адрес юридического лица: 390047, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066230044990. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6230054971.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный гидроизоляционный полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ, марки LOGICROOF V-GR FB на основе поливинилхлорида; армированный стеклохолстом, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля, толщиной с 1,5 по 2,0 мм, выпускаемый по СТО 72746455-3.4.1-2013 с изм. № 11 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные Технониколь». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12125/РС от 06.10.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5875-АПИ/2 от 19.12.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).
Условия хранения: в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в 2 ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Срок хранения - 18 месяцев со дня и

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 25.03.2026 **по** 24.03.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации	(подпись)	Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)	(подпись)	Шитиков В.Ю. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)