



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.29387

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ», Адрес: Россия, 119261, г. Москва, ул. Панферова, дом 3, кв. 68, ИНН: 7736239425, ОГРН: 1157746306596, телефон: +7 (495) 181-48-82, электронная почта: info@polymertx.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ», Адрес: Россия, 119261, г. Москва, ул. Панферова, дом 3, кв. 68, ИНН: 7736239425, ОГРН: 1157746306596, телефон: +7 (495) 181-48-82, электронная почта: info@polymertx.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Сетка фасадная огнеупорная из полиэтилена низкого давления
поверхностной плотностью от 30 г/м² до 180 г/м², марки «RENDELL»,
выпускаемая по ТУ. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), (п.4.20)

код ТН ВЭД
5608 19 300 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №26311-ВНИ/ПБ-23 от 10.02.2023 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.02.2023 по 12.02.2028



Руководитель органа

подпись

М.Д. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Е. Хвощев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации