ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00802/26

Серия RU № 0637564

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, стр. 2, 3. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11ПБ97. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 01.07.2015 г.
Номер телефона: +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты»
Место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Науки, д. 4А.
Адрес осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Науки, д. 4А.
Номер государственной регистрации: 1135249001800.
Номер телефон +7 (8313) 24-00-11. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты»
Место нахождения: 606000, Россия, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Науки, д. 4А.
Адрес осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. Науки, д. 4А.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты кабелей: огнезащитный состав на водной основе для защиты кабелей Стабитерм-225 обеспечивает огнезащитную эффективность при нанесении в соответствии с ТР № 051114/014.225 от 27.04.2026 г. на кабели с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками при толщине сухого слоя огнезащитного покрытия не менее 0,8 мм и расходе не менее 1,36 кг/м² (без учёта технологических потерь), выпускаемое по ТУ 2316-014-25572341-2014 с изм. № 3 «Огнезащитный состав на водной основе для защиты кабелей Стабитерм-225».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1229/А1 от 24.06.2026 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Зубковой Еленой Владимировной, Щербаковой Ириной Вячеславовной;
Протокола № 26-10-12/1ТР-ИКБС от 12.10.2026 г. (ИЛ ИКБС рег.№ РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.)
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» (раздел 4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 04.06.2026 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2026 **ПО** 15.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ермакова Антонина Григорьевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.