



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;

тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

124489, Москва, Зеленоград, ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1;

тел. (495) 944 59 96; e-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21NN96

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Руководитель испытательного лабораторного центра

Л.В. Павлова

19.01.2023

ПРОТОКОЛ

ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№ 42.23.00059 от 19 января 2023 г.

1. Код образца (пробы): 11.23.59

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 180/22 от 15.07.2022
Заявление(заявка) № 22/22.11.024135-6 от 15.07.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Шевченко Игорь Валерьевич

4. Юридический адрес: 198260, Россия, город Санкт-Петербург, улица Солдата Корзуна, дом 54, квартира 23

Телефон: 8(812) 627-63-45

Фактический адрес: 19177, Россия, город Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий проезд, д 20

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Мебель бытовая из металла, для взрослых: Полки металлические, бренда "Граф Держалкин".; дата изготовления: 01.12.2022

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Шевченко Игорь Валерьевич

Юридический адрес: 198260, Россия, город Санкт-Петербург, улица Солдата Корзуна, дом 54, квартира 23

Телефон: 8(812) 627-63-45

Фактический адрес: 19177, Россия, город Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий проезд, д 20

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 19177, Россия, город Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий проезд, д 20

страна: РОССИЯ

7. Место отбора: Индивидуальный предприниматель Шевченко Игорь Валерьевич, 19177, Россия, город Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий проезд, д 20

8. Время и дата отбора: 09.01.2023 10:00

Ф.И.О., должность: Проба отобрана и доставлена заказчиком,

Доставлен в ИЛЦ: 10.01.2023 14:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
-------	----------------------	-----------------	--	---------------

1	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	849	С-ТТ/24-06-2022/166215278 от 24.06.2022	23.06.2023
2	Климатическая камера для санитарно-химических исследований полимерных материалов	003	04мз.0654/22 от 25.04.2022	24.04.2023
3	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000	1952326	С-ТТ/24-06-2022/166215277 от 24.06.2022	23.06.2023
4	Пробоотборник воздуха автоматический ОП-824ТЦ	508-2-04	С-ТТ/18-11-2022/202355771 от 18.11.2022	17.11.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8900889	С-ТТ/10-03-2021/44166895 от 10.03.2021	09.03.2023
6	Хроматограф газовый "Кристалл-2000М" с ЭЗД	5316	С-ТТ/24-08-2022/181228347 от 24.08.2022	23.08.2023
7	Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный ЦветЯуза-01 с амперометрическим детектором №28, УФ-детектором №29	28	С-ТТ/22-03-2022/142411294 от 22.03.2022	21.03.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

-

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр. 1124489 г. Москва, г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

13. Дополнительные сведения: Через ООО "Система"

Упаковка: картонная коробка.

Изделия мебели хранятся в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Срок хранения, срок службы (годности) изготовителем не установлены

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.01.2023 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 59 - 1664 дата начала испытаний 10.01.2023 14:30 дата окончания исследований 19.01.2023 15:27					
1	Запах	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.01.2023 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 59 - 1664 дата начала испытаний 10.01.2023 14:30 дата окончания исследований 19.01.2023 15:27					
1	Дибутилфталат	мг/м3	менее 0,005	не более 0,1	МУК 4.1.3168-14
2	Диоктилфталат	мг/м3	менее 0,005	не более 0,02	МУК 4.1.3168-14
3	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	менее 0,005	не более 0,1	МУК 4.1.3167-14

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
4	Метиловый спирт	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
5	Стирол (этилбензол)	мг/м3	менее 0,001	не более 0,002	МУК 4.1.3167-14
6	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МУК 4.1.1478-03
7	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	МУК 4.1.1272-03
8	Этиленгликоль	мг/м3	менее 0,03	не более 0,3	МУК 3130-84
9	Бутилацетат	мг/м3	менее 0,02	не более 0,1	МУК 4.1.3170-14

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

конец протокола № 42.23.00059 от 19 января 2023 г.