



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00157/22

Серия **RU** № **0396826**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Саламандра», место нахождения: 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д. 24, квартира 116, адрес места осуществления деятельности: 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д. 24, квартира 116, ОГРН 1075003009180, Телефон: +7(916)606-37-39, Адрес электронной почты: info@gk-salamandra.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Саламандра», место нахождения: 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д. 24, квартира 116, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352054, Краснодарский край, Павловский район, станица Старолеушковская, Территория 2972 м северо-восточнее станицы.

**ПРОДУКЦИЯ**

Огнезащитная краска «АККОРД», (на водной основе) выпускаемая по ТУ 2316-011-84318919-2009 «Огнезащитная краска «АККОРД». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 1442/ТР от 15.06.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),  
 Акт о результатах анализа состояния производства № 1151/22 от 17.05.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.  
 Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением 1)» (п.п. 3.4, 6.1).  
 Смотрите в приложении к сертификату бланк 0828746 (1 лист.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2022 ПО 04.10.2025  
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Ольга Васильевна*  
 (подпись)



Миркина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир*  
 (подпись)

Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00157/22

Серия **RU** № **0828746**



Огнезащитная краска «АККОРД», (на водной основе) выпускаемая по ТУ 2316-011-84318919-2009, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенная толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, мм	Огнезащитная краска «АККОРД», (ТУ 2316-011-84318919-2009)	
			толщина, мм	расход*, кг/м <sup>2</sup>
7-я (не менее 15 мин)	3,4	0,05	0,25	0,43
5-я (не менее 45 мин.)	3,4	0,05	1,08	1,86
3-я (не менее 90 мин.)	3,4	0,05	3,8	6,54

\* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Покрытие предназначено для повышения предела огнестойкости несущих металлических конструкций
Общие условия эксплуатации продукции	Эксплуатация покрытия на основе огнезащитного состава возможна в интервалах температур от – 50°С до 50°С.
Общие условия хранения продукции	Транспортировку и хранение материалов проводят по ГОСТ 9980.5. Материалы транспортируют при диапазоне температур от -50 до +50 °С. Материалы транспортируется всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта. Материалы хранят в оригинальной упаковке производителя при температуре от -50 °С до +50 С
Срок хранения	24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения потребителя правил транспортирования и хранения.
Срок службы или ресурс продукции	25 лет с момента огнезащитных работ в полном объеме при условии соблюдения условий эксплуатации

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Мирзаева*  
(подпись)



Мирзаева Ольга Васильевна  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Мирзаев*  
(подпись)

Мирзаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы  
(ф.и.о.)