



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00093/21

Серия **RU** № **0352018**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»). Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки. ОГРН: 113524900180. Телефон: +7 (8313) 24-00-11. Адрес электронной почты: info@stabiterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»). Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д.51. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки.

ПРОДУКЦИЯ

Атмосферостойкая огнезащитная краска на водной основе для металлических конструкций Стабистерм-219, изготавливаемая по ТУ 2316-011-25572341-2013. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № С-18/12-2021, № С-19/12-2021 от 22.12.2021 Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 204-21 от 27.09.2021 Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1), огнезащитная эффективность – в соответствии с Приложением (бланк № 0857416). Условия хранения: в герметично закрытой таре в помещениях, вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы (эксплуатации) огнезащитного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 25 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.12.2021 ПО 23.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич

(Ф.И.О.)

Коротких Виталий Федорович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00093/21

Серия **RU** № **0857416**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением № 1	пп. 3.4, 6.1	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - атмосферостойкая огнезащитная краска на водной основе для металлических конструкций Стабитерм-219 (ТУ 2316-011-25572341-2013) толщиной сухого слоя 0,30 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 0,46 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 7-ю (седьмую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением № 1	пп. 3.4, 6.1	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - атмосферостойкая огнезащитная краска на водной основе для металлических конструкций Стабитерм-219 (ТУ 2316-011-25572341-2013) толщиной сухого слоя 0,60 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 0,93 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 6-ю (шестую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением № 1	пп. 3.4, 6.1	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - атмосферостойкая огнезащитная краска на водной основе для металлических конструкций Стабитерм-219 (ТУ 2316-011-25572341-2013) толщиной сухого слоя 0,75 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 1,16 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 5-ю (пятую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением № 1	пп. 3.4, 6.1	Огнезащитное покрытие в составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - атмосферостойкая огнезащитная краска на водной основе для металлических конструкций Стабитерм-219 (ТУ 2316-011-25572341-2013) толщиной сухого слоя 1,21 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 1,88 кг/м ² без учета потерь), при нанесении на фрагмент стальной колонны двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм обеспечивает 4-ю (четвертую) группу огнезащитной эффективности.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич
(Ф.И.О.)

Коротких Виталий Федорович
(Ф.И.О.)