



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00345/22

Серия RU № 0359034



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97.

Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015 г. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 26-56.

Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»).

Место нахождения: 141304, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10.

Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10. Номер государственной регистрации: 1165042052416.

Номер телефона: +7 (495)-215-13-29. Адрес электронной почты: prom@goodhim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»).

Место нахождения: 141304, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10.

Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А. Номер государственной регистрации: 1165042052416.

Номер телефона: +7 (495)-215-13-29. Адрес электронной почты: prom@goodhim.com.

ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная водно-дисперсионная GOODHIM F01 для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-019-03856078-2016 с изменением № 1. (Огнезащитную эффективность см. Приложение № 0774917).

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0359ЕАС от 15.09.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.).

Протокола сертификационных испытаний № БЦ22-02-16/1 от 16.02.2022 г. (Испытательная лаборатория ООО «Биквест-Центр», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г.).

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (п. 3.4; 6.1).

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

05.04.2022

ПО

04.04.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Казиев Махач Магомедович

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ97.В.00345/22

Серия **RU** № **0774917**

Краска огнезащитная водно-дисперсионная GOODHIM F01 для стальных конструкций.
Огнезащитная эффективность по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций.
Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, состав- ные части изделия или комплекса	Обозначение до- кументации, по которой выпус- кается продукция
3824 99 700 0	Огнезащитное покрытие стальной конструкции с приведенной тол- щиной 3,4 мм при толщине сухого слоя огнезащитной краски 0,50 мм с расходом 0,75 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенной на грунт ГФ-021 толщиной 0,04 мм относится к 7-ой группе огнеза- щитной эффективности (15 минут). Огнезащитное покрытие стальной конструкции с приведенной тол- щиной 3,4 мм при толщине сухого слоя огнезащитной краски 0,95 мм с расходом 1,40 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесен- ной на грунт ГФ-021 толщиной 0,04 мм относится к 5-ой группе ог- незащитной эффективности (45 минут). Огнезащитное покрытие стальной конструкции с приведенной тол- щиной 3,4 мм при толщине сухого слоя огнезащитной краски 1,25 мм с расходом 1,85 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесен- ной на грунт ГФ-021 толщиной 0,04 мм относится к 4-ой группе огне- защитной эффективности (60 минут). На стальные конструкции краска наносится в соответствии с Техно- логическим регламентом ТРП 01-04-18 «Краска огнезащитная для металла GOODHIM F01».	ТУ 2316-019- 03856078-2016 (с изменением № 1) «Краски ог- незащитные GOODHIM».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Казиев Махач Магомедович
(Ф.И.О.)