



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA41.B.02445/24

Серия RU № 0509402

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Евразийское соответствие»

Место нахождения: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комната 1

Адрес места осуществления деятельности: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комнаты 1-5

Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA41 срок действия с 20.03.2018

Телефон: +7 (495) 798-34-84 Адрес электронной почты: info@easert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 249841, Россия, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1 строение 5

Основной государственный регистрационный номер 1024000368030

Телефон: + 7 (48434) 4-29-81 Адрес электронной почты: kcz93@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249841, Россия, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1 строение 5

ПРОДУКЦИЯ Кабели гибкие с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, неэкранированные или экранированные, в оболочке из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил 1-5 сечением 0,50-150 кв. мм, при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частоты 50Гц или 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно, марки КГВВ, КГВЭВ, КГВВнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-027-22901100-2024 «Кабели гибкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

07.03.2024 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП "Волга-тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19) Протокол испытаний № 502.803.01.188030

Акта анализа состояния производства № 20240215-20 от 12.03.2024, выданного ОСП ООО «Евразийское соответствие» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA41) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства

Благушин Сергей Юрьевич

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" разделы 1-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на этикетке и/или упаковке, и/или в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции. Образцы продукции, отобранные для испытаний (Акт отбора образцов № 20240215-20 от 19.02.2024 г.), изготовлены 02.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.03.2024

ПО 13.03.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)