

ООО «НПП Мицар»
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.53, корп.1, лит.
Н, оф. 14 Тел.: (812) 404-53-55; 292-21-91; 292-21-62
ИНН7816638224/КПП 781601001/ОГРН1177847136466/
ОКПО15019465
р/с 40702810155100003223
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
СЕВВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Паспорт качества

Гидрофобизатор проникающий «Резолюкс» цвет б/ц
ТУ 2312-002-30584984-11

Партия № 394 Масса нетто, кг. 110 Количество мест 11 шт х 10 кг
Дата изготовления 26.10..20 Вид упаковки канистра п/э Масса нетто 10 кг

Наименование показателей	Норма по ТУ 2316-001-30584984-11	Фактически
1.Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета. Допускается наличие мелкодисперсного осадка и механических примесей.	Соответствует
2.Массовая доля сухого остатка, %, не менее	5,0	5,2
3.Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %	1,0 – 5,0	4,5
4.Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³	1,0 – 1,2	1,125
5. Водопоглощение, %, не более	3,5	3,1
6. Массовая доля кремния, %, не менее	1,8	2,25
7. рН	4,5 – 6,5	6,0

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Перед проведением работ, ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ!

Заключение ОТК: Соответствует требованиям ТУ 2316-002-30584984-11

Начальник лаборатории ОТК

Дата выпуска « 26 » октября 2020 г.

