



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.23224/21

Серия **RU** № **0354663**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, Россия, область Московская, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, Офис 457

ОГРН 1077761125628.

Телефон: +74955422222 Адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, NO.18 SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ROOM 206-506,BUILDING A,PANSHI GARMENT INDUSRTY&TRADING ZONE,PANSHI TOWN,YUEQING, 325603, CHINA

ПРОДУКЦИЯ Ограничители импульсных перенапряжений типа ОПС1 (УЗИП), типоразмеров ОПС1-В 1Р, ОПС1-В 2Р, ОПС1-В 3Р, ОПС1-В 4Р, ОПС1-С 1Р, ОПС1-С 2Р, ОПС1-С 3Р, ОПС1-С 4Р, ОПС1-Д 1Р, ОПС1-Д 2Р, ОПС1-Д 3Р, ОПС1-Д 4Р.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8535 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 403797-21, 403798-21 от 15.12.2021, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 210902-015/240 от 20.10.2021

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 61643-11-2013 "Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний". Условия хранения: хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 град. С и относительной влажности воздуха от 30 до 90%. Срок хранения продукции: 10 лет. Срок службы продукции: 15 лет. Условия хранения продукции указаны на маркировке продукции и в сопроводительной документации производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2021 **ПО** 22.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна (Ф.И.О.)

Пахомов Александр Евгеньевич (Ф.И.О.)