



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.H00003

№ ПС 008163

Срок действия с 28.09.2022 по 27.09.2025

Код ОКПД2: 20.30.12.130

Код ТН ВЭД: 3209 10 000 9

Заявитель

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»).
Адрес: 396689, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок
Бугаёвка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379.
Телефон: +7 (473) 300-36-30

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»).
Адрес: 396689, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок
Бугаёвка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379.
Телефон: +7 (473) 300-36-30

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

**Орган по
сертификации**

№ ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ»,
Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом
39а, помещения 6-9, литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

**Подтверждает,
что продукция**

Покрытие для бетонных полов на основе эмали алкидно-уретановой торговой
марки «Фарбитекс ПРОФИ», нанесенное на несгораемое основание с расходом
150 г/м² на 1 слой, выпускаемое по СТО 2312-017-47800877-2011.
Серийный выпуск.

наименование продукции

**Соответствует
требованиям**

ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытаний на распространение
пламени», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на
воспламеняемость», ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» п.п. 4.18, 4.20.
Подтверждаемые требования см. Приложение № 1 (бланк № ПС 004827).

**Проведенные
исследования
(испытания)
и измерения**

Протокол испытаний № 22-09-15/005 от 15.09.2022 г. ИЛ ООО «НИЦ»;
свидетельство о подтверждении компетентности ССБК RU.21ПБ32

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

**Представленные
документы**

СТО 2312-017-47800877-2011 «Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая
различных цветов».

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации

подпись

Эксперт(эксперты)

подпись





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ


№ ССБК RU.ПБ34.H00003

№ ПС 004827


Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе
для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтвержденные при испытаниях требования национального стандарта
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени»	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации


подпись

Эксперт(эксперты)


подпись



инициалы, фамилия

инициалы, фамилия