СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01231/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 123182, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 26А, СТР. 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700309562. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9728040608. Телефон +74959694530, адрес электронной почты info@agisprofile.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 123182, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 26А, СТР. 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140408, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Партизан, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700309562. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9728040608

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида, марки: Agis, Agis Profile типов см. Приложение № 1 на 1 л., выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-48371705 -2022 «Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.29.29

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90, 3926 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 10845/РС, № 10846/РС от 10.07.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5898-АОП от 17.06.2024 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента см. Приложение № 1 на 1 л.

Условия хранения: в неотапливаемых складах, с обязательной защитой упаковок от прямого попадания влаги. Температура хранения от минус 15°С до плюс 50°С, при естественной влажности окружающего воздуха.

Срок хранения изделий при заданных условиях – не менее 36 месяцев с даты производства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 10.07.2024 **по** 09.07.2029

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации	(подпись)	Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)	(подпись)	Савельева Е.К. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU C-RU.ПБ37.В.01231/24

Тип изделия	НД на продукцию	Показатели пожарной опасности
ПВХ Панели стеновые ПВХ Панели потолочные ПВХ Панели отделочные торговые (белые неокрашенные, окрашенные (в том числе методом термопечати), ламинированные, толщина - с 5 мм по 16 мм)	ТУ 22.29.29-001-48371705 -2022	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2)
ПВХ Профиль финишный ПВХ Профиль соединительный ПВХ Профиль плинтус ПВХ Профиль F образный ПВХ Профиль П образный ПВХ Профиль Г образный ПВХ Угол арочный ПВХ Угол обойный ПВХ Уголок ПВХ Угол ПВХ Угол арочный перфорированный ПВХ Угол прямой перфорированный (белые неокрашенные, окрашенные (в том числе методом термопечати), ламинированные, длина – 1 м - 6 м, толщина стенки - с 0,7 мм по 2 мм)	ТУ 22.29.29-001-48371705 -2022	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савельева Е.К. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))