

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00317/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»)
Место нахождения: 249006, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БОРОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ДЕНИСОВО, ПРОЕЗД
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ВЛАДЕНИЕ 3.
ОГРН 1125040006190, ИНН 5040118230, Телефон: +74954119637, E-mail: Cronaplast1@gmail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»)
Место нахождения: 249006, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БОРОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ДЕНИСОВО, ПРОЕЗД
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ВЛАДЕНИЕ 3.
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249006, РОССИЯ, Калужская обл, Боровский р-н, д Денисово, проезд
Промышленный, владение 3
ОГРН 1125040006190, ИНН 5040118230, Телефон: +74954119637, E-mail: Cronaplast1@gmail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области
Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ
ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон:
+78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru, номер записи в РАЛ органа по сертификации ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида, т.н. «КРОНАПЛАСТ», типов: панели,
вагона, внешние и внутренние углы, потолочные, стартовые и монтажные планки, F-профили,
листы, предназначенные для внутренней отделки помещений, общей толщиной от 0,3 до 15 мм,
плотностью 1670 кг/м³, выпускаемые по ТУ 2247-001-16961440-2012 «ПРОФИЛЬНО-
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА», выпускаемые по ТУ 2247-001-
16961440-2012 «ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА».

код ОКПД 2 22.23.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-538/07-2021 от 02.07.2021 года, выданного испытательной лабораторией
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.
Акт анализа состояния производства № 268-СС/06-2021 от 14.06.2021, «СЗРЦ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.07.2021 по 01.07.2026



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

(подпись)

Федорова Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00317/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Приложение. Таблица 3, 27	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Нормальногорючие (Г3) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п.4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт
(эксперты)


(подпись)

(подпись)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)