ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.001329.08.22 от 19.08.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные детали, фитинги, коллекторы, краны, клапаны, вентили из латуни торговых марок "RIIFO Vita", "RIIFO Vita Plus", "RIIFO Omni", "RIIFO Alba", "RIIFO Flow". Область применения: для систем хозяйственно-питьевого холодного, горячего водоснабжения и отопления. Изготовлена в соответствии с документами: описания продукции; информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd., Адрес: F1-F14 Building, No. 1 Rifeng Road, Leping Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province 528317, China (Китайская Народная Республика).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "РИИФО РУС", юридический адрес: 127018, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, УЛ.СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д.9, СТР.1, ЭТАЖ/ОФИС 4/402.1.1; ИНН 9724065182 (Российская Федерация). ОГРН: 1217700603560

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000698 от 02.03.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); Протокол № 04.1221.20691.45233.1 от 28.02.2022 года, выданный: ИЛЦ ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4; Протокол № 1670 от 09.02.2022 года, выданный ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге", юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, пр. Волковский, д. 77 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151). Взамен ранее

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

Завгородний С.А.

(Ф.И.О.)

№0444915

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2021 г., «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.001329.08.22 **от** 19.08.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 444915

Фирма-получатель

ООО "РИИФО РУС", юридический адрес: 127018, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, УЛ.СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д.9, СТР.1, ЭТАЖ/ОФИС 4/402.1.1; ИНН 9724065182 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование и товарный знак изготовителя; наименование и/или код места производства; условное обозначение продукции; дата изготовления и/или номер партии; наименование импортера и юридический адрес..

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели	
Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)	-
Запах водной вытяжки при 60 град. С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 60 град. С (балл)	-
Цветность	не более 20 град.
Мутность	не более 2,6 ЕМФ
Осадок	Отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Физико-химические показатели	
Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. pH)	6-9 ед.
Величина окисляемости перманганатной мгO2/л	5,0
Санитарно-гигиенические показатели	
Алюминий мг/л	не более 0,5
Медь мг/л	не более 1,0
Никель мг/л	не более 0,1
Кадмий мг/л	не более 0,001
Свинец мг/л	не более 0,03
Марганец мг/л	не более 0,1
Кремний мг/л	не более 10,0
Железо мг/л	не более 0,3
Олово мг/л	не более 2,0