



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.01186/24

Серия RU № 0382162

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Место нахождения: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Адрес места осуществления деятельности: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офисы 309, 307 б, 310, 311, 312. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105. ОГРН: 1085904004779. Номер телефона +73422747473, адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в т.ч. пониженной горючести, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, в т.ч. пониженной горючести или из полиэтилена, с броней и без брони, с экраном и без экрана, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГ, АВВГ, ВВГ-П, АВВГ-П, ВВГЭ, АВВГЭ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ПвВГ, АПвВГ, ПвВГ-П, АПвВГ-П, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв, ВБШнг(А), АВБШнг(А), ПвБШв, АПвБШв, ПвБШнг(В), АПвБШнг(В), ПвБШп, АПвБШп. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 69-2024, № 70-2024, № 71-2024, № 72-2024 от 09.07.2024 Центральной заводской лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Камский кабель", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22КБ25, акт о результатах анализа состояния производства № 092ТС-24 от 18.06.2024 Органа по сертификации продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП" аттестат аккредитации RA.RU.10MH10, эксперт Винокуров Михаил Александрович, документы о качестве (паспорта качества) № ПСИ/2353249784 от 11.06.2024, № ПСИ/2353250969 от 15.06.2024, № ПСИ/2353250972 от 15.06.2024, № ПСИ/2353251188 от 15.06.2024. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 пункты 5.2.1.3-5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (таблица 11, пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 5.2.5.2 (таблица 12, пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7), 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.7.2, 5.2.7.3, 6.3.1, 6.3.2, ГОСТ 31565-2012 пункты 5.2, 5.3. Условия хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения на открытых площадках 2 года, под навесом 5 лет, в закрытых помещениях 10 лет. Срок службы 30 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов продукции, прошедших испытания - 11.06.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.07.2024 ПО 09.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шавалдина Валентина Викторовна

М.П.

(Ф.И.О.)

Винокурова Елена Павловна

(Ф.И.О.)