fsa.gov.ru
электронные сервисы

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Группа продукции ЕАЭС	Кабели, провода и шнуры
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00560/25
Дата регистрации сертификата	18.07.2025
Дата окончания действия сертификата	17.07.2030
Номер бланка	0575047
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Бобровская Тамара Владимировна

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5940200262
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1025901890090
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС"
ФИО руководителя	КИРИЛЛОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	623280, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕВДА м.о., Г РЕВДА, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ВЛД. 2А, ОФИС 4

Контактные данные

Номер телефона	+7 3432435535
Адрес электронной почты	mail@kabexgroup.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №30 по Свердловской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	01.07.2021
Дата присвоения ОГРН	06.11.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	668401001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС"

Адрес

Адрес места нахождения	623280, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕВДА м.о., Г РЕВДА, УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ВЛД. 2А, ОФИС 4

Контактные данные

Номер телефона	+7 3432435535
Адрес электронной почты	mail@kabexgroup.ru

Производственные площадки

617472, РОССИЯ, край Пермский, г Кунгур, ул Русское поле

Адрес производства продукции	617472, РОССИЯ, край Пермский, г Кунгур, ул Русское поле

623281, РОССИЯ, Свердловская обл, Ревда г, Ярославского ул, дом № 9, 12

Адрес производства продукции	623281, РОССИЯ, Свердловская обл, Ревда г, Ярославского ул, дом № 9, 12

623284, РОССИЯ, Свердловская обл, Ревда г, Нахимова ул, зд.11

Адрес производства продукции	623284, РОССИЯ, Свердловская обл, Ревда г, Нахимова ул, зд.11

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Кабели
Общие условия хранения продукции	Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Кабели контрольные, в том числе торговой марки Prokabex®, с медными жилами, экранированные, бронированные, с числом жил от 4 до 61, номинальным сечением от 0,75 до 10 мм2 на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянное напряжение 1000 В, в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, марок: см. Приложение 1, бланк № 1072621.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8544499108 - - - - - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»

Наименование документа	«Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»
Номер документа	ТУ 3500-005-24076870-2014

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31565-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 26411-85
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабели контрольные. Общие технические условия
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пп. 1.3, 1.4, 2.2, 2.4.1-2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1, 6.1.1, 6.1.2 и разделы 7, 8
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Кабели контрольные, в том числе торговой марки Prokabex®, с медными жилами, экранированные, бронированные, с числом жил от 4 до 61, номинальным сечением от 0,75 до 10 мм2 на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянное напряжение 1000 В, в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, марок: КВБШвЭ, КВБШвЭап, КВБШвЭ-ХЛ, КВБШвЭап-ХЛ, КВЭБШв, КВЭапБШв, КВЭБШв-ХЛ, КВЭапБШв-ХЛ – с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке; КВБШвЭнг(А), КВБШвЭапнг(А), КВБШвЭнг(А)-ХЛ, КВБШвЭапнг(А)-ХЛ, КВЭБШвнг(А), КВЭапБШвнг(А), КВЭБШвнг(А)-ХЛ, КВЭапБШвнг(А)-ХЛ - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; КВБШвЭнг(А)-LS, КВБШвЭапнг(А)-LS, КВБШвЭнг(А)-LS-ХЛ, КВБШвЭапнг(А)-LS-ХЛ, КВБШвЭнг(А)-FRLS, КВБШвЭапнг(А)-FRLS, КВБШвЭнг(А)-FRLS, КВБШвЭапнг(А)-FRLS, КВБШвЭнг(А)-FRLS-ХЛ, КВБШвЭапнг(А)-FRLS-ХЛ, КВЭБШвнг(А)-LS, КВЭапБШвнг(А)-LS, КВЭБШвнг(А)-LS-ХЛ, КВЭапБШвнг(А)-LS-ХЛ, КВЭБШвнг(А)-FRLS, КВЭапБШвнг(А)-FRLS, КВЭБШвнг(А)-FRLS, КВЭапБШвнг(А)-FRLS, КВЭБШвнг(А)-FRLS-ХЛ, КВЭапБШвнг(А)-FRLS-ХЛ - с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8544499108 - - - - - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»

Наименование документа	«Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»
Номер документа	ТУ 3500-005-24076870-2014

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21КБ29

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21КБ29
Наименование испытательной	Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго"
Дата регистрации аттестата	05.05.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
224С-2025	15.07.2025	224С-2025.pdf		
225С-2025	15.07.2025	225С-2025.pdf		
226С-2025	15.07.2025	226С-2025.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

ТР ТС 004/2011

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	224С-2025
Дата документа	15.07.2025

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	225С-2025
Дата документа	15.07.2025

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	226С-2025
Дата документа	15.07.2025

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	616/ТС/25
Дата документа	18.06.2025

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	633/С/25
Дата документа	21.03.2025

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	616/ТС/25
Дата документа	17.06.2025

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»
Номер документа	ТУ 3500-005-24076870-2014

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Эксплуатационная документация
Наименование документа	Руководство по эксплуатации
Номер документа	б/н
Дата документа	17.06.2025

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Перечень стандартов
Номер документа	б/н
Дата документа	17.06.2025

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11АЖ03
Полное наименование органа по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго»
Дата регистрации аттестата аккредитации	26.09.2016
Адрес места осуществления деятельности	430016, РОССИЯ, Респ Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1
Адрес места нахождения	430016, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 3Б, СТР. 1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1101327000961
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия
Номер телефона	+7 8342482769
Адрес электронной почты	info@icopticenergo.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.icopticenergo.ru
ФИО руководителя	Исаева Ольга Васильевна

Эксперты

Таранов Андрей Владимирович

ФИО эксперта	Таранов Андрей Владимирович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Исаева Ольга Васильевна

ФИО эксперта	Исаева Ольга Васильевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации, Руководитель ОС, Менеджер по качеству