

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00807/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»).

Место нахождения: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

Адрес места осуществления деятельности: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379. ИНН: 3618003426. Телефон: +7 4733003630. Адрес электронной почты: info@abcfarben.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АВС Фарбен» (ЗАО «АВС Фарбен»).

Место нахождения: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379. ИНН: 3618003426. Телефон: +7 4733003630. Адрес электронной почты: info@abcfarben.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе Эмали алкидной ПФ-115, нанесенной на древесную основу с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) не более 180 г/м² на 1 слой, изготавливаемое в соответствии с Техническими условиями ТУ 2312-004-47800877-08 «Эмаль алкидная ПФ-115 Различных цветов». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС 3208 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 151-С/ТР-23 от 03.03.2023 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 13-АСП/23 от 23.01.2023 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – Гарантийный срок хранения 24 месяцев со дня изготовления. Условия хранения продукции - Эмаль в упакованном виде хранят в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -50°C до +60°C вдали от отопительных и нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Срок службы или ресурс продукции: 3 года с момента окрашивания. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.03.2023

по

06.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00807/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 2312-004-47800877-08 «Эмаль алкидная ПФ-115 Различных цветов» от 02.06.2008 г.
Постоянный Технический регламент Производства краски МА-15 различных цветов, Эмалей ПФ-115, ПФ-226 различных цветов, Грунтовок ГФ-021» №3-1-17 от 14.02.2017 г.
Инструкция по применению Эмали ПФ-115, выпускаемой ЗАО «АВС Фарбен» по ТУ 2312-004-47800877-08 от 02.06.2008 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



Руководитель
М.П. (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)