



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-RU.АГ67.В.00270/25

Серия RU № 0433563

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод» (ООО «ККЗ»). ОГРН: 1024000568030. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 249841, Российская Федерация, Калужская область, Муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Деревня Жилетово, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1, строение 5. Телефон: (48434) 4-29-81, 82, 83. Адрес электронной почты: kcz93@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод» (ООО «ККЗ»). ОГРН: 1024000568030. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249841, Российская Федерация, Калужская область, Муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Деревня Жилетово, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1, строение 5.

ПРОДУКЦИЯ Провода для стационарной прокладки в электрических установках, с медными жилами, сечением от 0,5 мм² до 240 мм² включительно на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, согласно приложению (бланк № 0942407). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-024-22901100-2025 «Провода для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2505-82 от 20.05.2025, № 2505-83 от 20.05.2025, № 2505-84 от 20.05.2025, № 2505-85 от 20.05.2025, № 2505-86 от 20.05.2025, № 2505-87 от 20.05.2025, № 2505-88 от 21.05.2025, № 2505-89 от 21.05.2025, № 2505-90 от 21.05.2025, № 2505-91 от 21.05.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протоколов испытаний № 121 от 15.04.2025, № 122 от 15.04.2025, № 123 от 15.04.2025, выданного ООО ЦИКП «Волга-тест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КВ19 от 19.06.2015, протокола испытаний № 11665/РС от 09.04.2025, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0356ТС/АП от 23.05.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Герасимовой Маргаритой Юрьевной и Царским Алексеем Юрьевичем. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.5, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1-5 табл. 2), 5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1, 5.3.2); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в ЭД, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабели марок: ПуГВ 1х1, 5-450/750 с 11.03.2025, ПуВнг(А)-LS 1х10-450/750 с 06.03.2025, ПуВнг(А)-LSLTx 1х25-450/750 с 11.03.2025, ПуВнг(А)-HF 1х16-450/750 с 11.03.2025. Договор с изготовителем № 029-ОС от 24.02.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.05.2025 ПО 22.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Для сертификата Юрий Вячеславович Герасимов (ф.и.о.)

Диана Геннадьевна Герасимова (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AT67.B.00270/25

Серия RU № 0942407

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Провода для стационарной прокладки в электрических установках, с медными жилами, сечением от 0,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке марок: ПуВ, ПуГВ. Показатели пожарной опасности: ПРГО 1 по ГОСТ 31565-2012.	ТУ 27.32.13-024-22901100-2025 «Провода для электрических установок на напряжение до 450/750 включительно. Технические условия»
8544 49 910 8	Провода для стационарной прокладки в электрических установках, с медными жилами, сечением от 0,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением марок: ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 27.32.13-024-22901100-2025 «Провода для электрических установок на напряжение до 450/750 включительно. Технические условия»
8544 49 910 8	Провода для стационарной прокладки в электрических установках, с медными жилами, сечением от 0,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, марок: ПуВнг(А)-LSLTx, ПуГВнг(А)-LSLTx. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 1 по ГОСТ 31565-2012.	ТУ 27.32.13-024-22901100-2025 «Провода для электрических установок на напряжение до 450/750 включительно. Технические условия»
8544 49 910 8	Провода для стационарной прокладки в электрических установках, с медными жилами, сечением от 0,5 мм ² до 240 мм ² включительно на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: ПуПнг(А)-HF, ПуГПнг(А)-HF. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 1, ПТПМ 2, ПКА 1 по ГОСТ 31565-2012.	ТУ 27.32.13-024-22901100-2025 «Провода для электрических установок на напряжение до 450/750 включительно. Технические условия»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)