



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00980

№ ПС 009259

Срок действия 20.02.2024г. по 19.02.2027г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД 3214 10 1001

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО "КРАУФФ"

142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.20, офис 30.

ОГРН: 1155019000916. Телефон: +7 (495) 235-01-51.

Адрес электронной почты: Krauff-new@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО "КРАУФФ"

140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская 34В.

ОГРН: 1155019000916. Телефон: +7 (495) 235-01-51.

Адрес электронной почты: Krauff-new@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая (герметик пенополиуретановый огнестойкий) для
профессионального и бытового применения Линейка «Private Label»,
выпускаемая по ТУ 20.30.22-009-1524426-2024. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». См. Приложение (бланк № ПС 005956).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 02/24-43С от 19.02.2024 г., № 02/24-44С от
19.02.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23
до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства №
00570-АО от 15.01.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК
RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-009-1524426-2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Вет.

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Колчин

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00980

№ ПС 005956

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22.170 3214 10 1001	Пена монтажная огнестойкая (герметик пенополиуретановый огнестойкий) для профессионального и бытового применения Линейка «Private Label», выпускаемая по ТУ 20.30.22-009-1524426-2024.	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «Private Label» огнестойкой, выпускаемой ТУ 20.30.22-009-1524426-2024, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: Ширине шва 40 мм-EI 60, Ширине шва 20 мм-EI 60
20.30.22.170 3214 10 1001	Пена монтажная огнестойкая (герметик пенополиуретановый огнестойкий) для профессионального и бытового применения Линейка «Private Label», выпускаемая по ТУ 20.30.22-009-1524426-2024.	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «Private Label» огнестойкой, выпускаемой ТУ 20.30.22-009-1524426-2024, имеет предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-EI 120, Ширине шва 20 мм-EI 240

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Беляков

Эксперт

А.В. Колчин

