



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.ЧС13.B.00875/24

Серия RU № 0414191



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Пожтехника»,

место нахождения 210602, Республика Беларусь, город Витебск, улица М. Горького, дом 145, УНП 300376711, телефон +375 29 668 22 77, e-mail: info@ptc01.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Пожтехника»,

место нахождения 210602, Республика Беларусь, город Витебск, улица М. Горького, дом 145, УНП 300376711, телефон +375 29 668 22 77, e-mail: info@ptc01.com

ПРОДУКЦИЯ

Модули порошкового пожаротушения: МПП(Н)-2,5-КД-1-3-УХЛ1 МИГ А, МПП(Н)-5-КД-1-3-УХЛ1 МИГ А, МПП(Н)-7-КД-1-3-УХЛ1 МИГ А, МПП(Н)-7-диск-КД-1-3-УХЛ1 МИГ А, МПП(Н)-12-КД-1-3-УХЛ1 МИГ А, выпускаемые по ТУ ВУ 300376711.025-2008 с изм. 5 «Модули порошкового пожаротушения «МИГ А». Технические условия» (огнетушащее вещество - порошок огнетушащий VEKSON-ABC50 EN 615 по ТУ 20.59.52-380-10968286-2020 «Порошок огнетушащий VEKSON-ABC50 EN 615. Технические условия») Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0769ТР выдан 09.02.2024 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16440/ 16527/ 16538/ 16539/ 16540/ 16583 от 23.03.2023 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13, Эксперты-аудиторы Тумаков Вадим Александрович, Карпов Алексей Павлович. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1 - 5.5, 5.7, 5.10, 5.13, 5.14, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 10.1, 10.4 - 10.6). Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 21.03.2023 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2024 ПО 19.02.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Васильев Григорий Николаевич
(Ф.И.О.)