

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01560/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКА» (ООО «ЗИКА»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛОБНЯ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 14.

ОГРН 1037714025865. ИНН 7714305360. Телефон: +74955777333, адрес электронной почты: info@ru.sika.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗИКА» (ООО «ЗИКА»).

Место нахождения и Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141733, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛОБНЯ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 14.

ОГРН 1037714025865. ИНН 7714305360. Телефон: +74955777333, адрес электронной почты: info@ru.sika.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия напольные защитно-декоративные (системы наливных полов), с повышенной механической прочностью и стойкостью к химической агрессии, на эпоксидной основе, торговой марки Sika® «Sikafloor®», состоящие из грунтовочного слоя, марок: Sikafloor®-150 RU, Sikafloor®-151 RU, Sikafloor®-160 RU, Sikafloor®-161 RU, Sikafloor®-161 EроxyPrimer, Sikafloor®-2540 W RU, с расходом от 0,3 до 0,6 кг/м², мелкофракционного полимерного заполнителя марки Sika® Extender T RU, с расходом не более 0,01 кг/м²; и финишного слоя, марки Sikafloor®-2540 W RU, с расходом от 0,15 до 0,8 кг/м² и мелкофракционного заполнителя марки Sikafloor® Antislip Agent RU, толщиной слоя от 0,2 до 0,5 мм; общей толщиной покрытия от 0,2 до 0,5 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.22-110-13613997-2023 «Защитно-декоративное покрытие на основе эпоксидной смолы, с повышенной механической прочностью и стойкостью к химической агрессии». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1079/08-2023 от 15.08.2023 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Акта анализа состояния производства № 03-ОС/01-11/22 от 15.12.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Хранить в герметичной таре в сухом, хорошо вентилируемом и прохладном помещении при температуре от +5 до +30 °С, отдельно от пищевых продуктов и напитков, вдали от источников возгорания и источников тепла. Тара с материалом не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Гарантийный срок хранения – 12 месяца с даты изготовления, при хранении в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С в сухих условиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.08.2023

по

16.08.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3299747/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.B.01560/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1. - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2. - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2. - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3299747/baseInfo>