



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00477

№ ПС 01188

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
Юридический адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, дом 114,
помещение XV, комната 1. ОГРН: 1167746653975, ИНН: 9729016291,
КПП: 772901001. Телефон/факс: +7(499)390-80-98, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
Юридический адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, дом 114,
помещение XV, комната 1. ОГРН: 1167746653975, ИНН: 9729016291,
КПП: 772901001. Телефон/факс: +7(499)390-80-98, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2022.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкая монтажная пена «ОГНЕТИТАН», выпускаемая по
ТУ 20.30-015-03495485-2017. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям, которых
проводилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1, группа воспламеняемости
по ГОСТ 30402-96 – В1, группа дымообразующей способности по
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – ДЗ, группа токсичности продуктов
горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Т2. ГОСТ 30247.1-94
«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30247.0-94
«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования». (см. приложение на бланке № 00944).

код ОКПД2
20.30.
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № № 00685/ЕМ-16, 00686/ЕМ-16, 00687/ЕМ-16,
00688/ЕМ-16, 00689/ЕМ-16, 00690/ЕМ-16, 00691/ЕМ-16, 00692/ЕМ-16,
00693/ЕМ-16, 00694/ЕМ-16, 00695/ЕМ-16, 00696/ЕМ-16 от 29.01.2020 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия
Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2022 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 20.30-015-03495485-2017, сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ BREES.MS001.00791 от 03.04.2017 года, выдан ОС ООО «ЭКОСЕРТ»
свидетельство № BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.01.2020 г. по 28.01.2025 г.

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00477

№ ПС 00944

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»		
Глубина заделки шва, мм.	Ширина шва, мм.	Предел огнестойкости строительной конструкции
50	10	EI 45
70	15	EI 45
100	30	EI 45
50	5	EI 60
70	10	EI 60
100	20	EI 60
100	10	EI 90
200	40	EI 120
200	30	EI 150
200	20	EI 180
200	10	EI 240

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

