



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00670

017390

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001.
Адрес: Россия, 123007, г. Москва, ВН.ТЕР.Г., Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение 1, ком. 17-18.
Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ».
ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001.
Адрес производства: 142180, Московская обл., городской округ Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 1. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@germoizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицируемой продукции, подлежащая производству клиентом)

Лента противопожарная терморасширяющаяся «Огнетитан ЛПТ», выпускаемая по ТУ 22.19.20-027-03495485-2022. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, систем правил, условий договора на соответствие требованиям, которым проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ Р 30244-94; код ОКПД2 22.19.20
Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности – Д1 (малая дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18.); Группа токсичности – Т1 (малоопасные) ГОСТ Р 12.1.044-89 (п.4.20.).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Протокол исследований (анализа) № 01126/ЕМ-16 от 26.08.2022 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ТУ 22.19.20-027-03495485-2022, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42545 от 03.04.2020 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.08.2022 г. по 25.08.2027 г.

Руководитель

(подпись, наименование должности)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.

