



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01986
(номер сертификата соответствия)

033582
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ИРФИКС" (ООО "ИРФИКС").
Адрес: 140090, РОССИЯ, Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Овиновка, дом 29А. ОГРН: 1215000068612. Телефон: +7 4952900995. Факс: отсутствует.
Электронная почта: buh@irfix.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ИРФИКС" (ООО "ИРФИКС").
Адрес: 140090, РОССИЯ, Московская область, городской округ Дзержинский, город Дзержинский, улица Овиновка, дом 29А. ОГРН: 1215000068612. Телефон: +7 4952900995. Факс: отсутствует.
Электронная почта: buh@irfix.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая (герметик пенополиуретановый) для бытового и профессионального применения серии Fire, изготавливаемая в соответствии с ТУ 20.30.22-001-57823365-2021. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
См. приложение – бланк № 007216

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22.170

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 73-С-22 от 06.04.2022 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 46-АСП/22 от 21.03.2022 г.
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-001-57823365-2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.04.2022 по 10.04.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)
Д.Н. Байгушкин
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**
НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01986

№ _____

(номер сертификата соответствия)

007216

(учетный номер бланка)

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости фрагментов стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой (герметиком пенополиуретановым) для бытового и профессионального применения серии Fire, при глубине шва 100 мм: толщине шва 40 мм - EI 60 толщине шва 20 мм - EI 60
ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Предел огнестойкости фрагментов стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой (герметиком пенополиуретановым) для бытового и профессионального применения серии Fire, при глубине шва 200 мм: толщине шва 40 мм - EI 120 толщине шва 10 мм - EI 240



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин
(инициалы, фамилия)

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»**

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер СДС НИИ.RU.OC08.00530

Срок действия с 23.09.2021 по 22.09.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № СДС НИИ.RU.OC08, Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный центр сертификации», Россия, 129128, город Москва, Бажова, дом 24, корпус 2, к.17. ИНН: 7716935400 ОГРН: 1197746260337 e-mail: top-trtsil@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) для бытового и профессионального применения. Серийный выпуск

код ОКПД2
20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.30.22-001-57823365-2021

код ТН ВЭД
3214 10 100 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ИРФИКС». Основной государственный регистрационный номер: 1215000068612, место нахождения: 140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Овиновка, д.29А телефон: 8(495) 290-09-95

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ИРФИКС». Основной государственный регистрационный номер: 1215000068612, место нахождения: 140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Овиновка, д.29А телефон: 8(495) 290-09-95

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 04170-ТЦС/09-2021 от 23.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Таможенный центр сертификации», аттестат аккредитации РОСС RU.31532.ИЛ07

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Руководитель органа

Эксперт

О.Д. Иванова
инициалы, фамилияР.Р. Денисламов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ТЦС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля