

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00704/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").
Место нахождения: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна. Адрес юридического лица: 142450, РОССИЯ, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739481538. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702177932. Телефон: (495)995-78-58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").
Место нахождения: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна. Адрес юридического лица: 142450, РОССИЯ, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739481538. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702177932. Телефон: (495)995-78-58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе эмали водно-дисперсионной PARADE А6 (ВД-АК-1710) (расход при нанесении на негорючее основание на однослойное покрытие не более 135 г/м²), выпускаемой по ТУ 2313-034-63567400-2012 с изм. №1. Серийный выпуск.

код ОКПД2:

20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8789/РС от 16.03.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU19/818419089.00 от 14.08.2019 г. выдан ОС СМ АО "СЖС Восток Лимитед", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13АЖ28. Примененная схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Срок хранения – 5 лет со дня изготовления, в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°С до +35°С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.03.2022 по 17.03.2027

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Шитиков Владимир Юрьевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Савельева Е.К.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

