

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00124/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028025

Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК»

Адрес (место нахождения): 140005, Московская обл., г. Люберцы, улица Кирова, д. 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107

ОГРН 1195027020440, Тел.: 8(495)357-07-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК»

Адрес (место нахождения): 140005, Московская обл., г. Люберцы, улица Кирова, д. 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107

Адрес производства: 140005, Московская обл., г. Люберцы, улица Кирова, д. 20А, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/107

ОГРН 1195027020440, Тел.: 8(495)357-07-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья».

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3. Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул.

Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,

E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклохолст (маларный, ремонтный, армирующий, кода ОК 005 (ОКП):
грунтованный, грунтованный пигментированный, листовой),

выпускаемый по ТУ 23.14.12-001-67984431-2019.

Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.14.12.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.08.2014 N 180 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малотоксичные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 904/ТР от 08.08.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60, Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7348/РС от 11.06.2020 г. (Независимой испытательной

лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПБВ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства № 735-736/20 от 21.05.2020 г.

(Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.06.2020

по 17.06.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Урихина О.В.

Чарушкин С.В.