



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»,

место нахождения Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Якубовского, д. 52,

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100258222

телефон: +37517 375 5409, **адрес электронной почты:** sbyt@bylectrica.by

в лице главного бухгалтера Береснева Игоря Игоревича по доверенности от 24.03.2022 № 13/30, заявляет, что устройства для соединения проводников скручиванием типов СУ1, СУ2, СУ3, СУ3 исполнение 2, СУ4, СУ4 исполнение 2, СУ5 товарный знак «Bylectrica», изготовлены по ТУ ВУ 100258222.002-2009 «Устройства для присоединения проводников скручиванием»,

изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»

место нахождения: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Якубовского, д. 52,

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Якубовского, д. 52,

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536 90 100 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола испытаний № 35 от 26.09.2023, выданного Производственным унитарным предприятием «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0030. Сертификат соответствия на систему менеджмента № ВУ/112 05.01.003.01 00323, дата регистрации 03.03.2022

Схема декларирования соответствия: **1д**

Дополнительная информация:

Примененный стандарт ГОСТ ИЕС 60998-1-2017 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1 Общие требования. ГОСТ ИЕС 60998-2-4-2013 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4 Дополнительные требования к устройствам соединения скруткой.

Изделия должны храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Средний срок сохраняемости изделий в упаковке – не менее 1 года со дня отгрузки. Полный срок службы – не менее 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.10.2028 включительно.

(подпись)



Береснев Игорь Игоревич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 000.00 22699

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2023