



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.04032/22

Серия **RU** № **0331876**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 142181, Россия, Московская область, город Подольск, проезд Бережковский (Климовск микрорайон), дом 11а, строение 1, офис 15
Адрес места осуществления деятельности: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе, дом 83
Основной государственный регистрационный номер 1025002688920.
Телефон: 74952151089 Адрес электронной почты: kablars@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 142181, Россия, Московская область, город Подольск, проезд Бережковский (Климовск микрорайон), дом 11а, строение 1, офис 15
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе, дом 83

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 50 мм², с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной пожарной опасности, с броней или без брони, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие, в круглой или плоской форме, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц, марок: ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ, АВВГ-П, АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А), АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-LS, АВБШв, АВБШвнг(А), АВБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ К118.05.2015 «Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков и огнестойкие».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 18459ИЛНВО.

18460ИЛНВО, 18461ИЛНВО, 18462ИЛНВО от 15.03.2022 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Протокола испытаний № ППБ-084/03-2022 от 14.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01) (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01)
акта анализа состояния производства от 28.01.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»
руководства по эксплуатации
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия". ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8. Срок службы не менее 30 лет при условии соблюдения условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Хранение должно соответствовать ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.03.2022 **ПО** 25.03.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванов Игорь Валерьевич
(Ф.И.О.)

Хачатурян Хачатур Арамович
(Ф.И.О.)