



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/КЦА.027.RU.02.00600



Серия KG № 0113710

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ПрофиЭксперт"

Место нахождения: 720028, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токомбаева, дом 27/1, квартира 47

Адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Шопокова, дом 89, 5-этаж, кабинет №16

Телефон: +996770979718. Адрес электронной почты: eac_profiexpert@bk.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.027, выдан 24.12.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ"

Место нахождения: 142181, Россия, Московская область, город Подольск, Бережковский проезд (микрорайон Климовск), дом 11А, строение 1, офис 15

Адрес места осуществления деятельности: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе, дом 83.

Основной государственный регистрационный номер 1025002688920.

Телефон: +7(495)215-10-89, Адрес электронной почты: kablars@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ"

Место нахождения: 142181, Россия, Московская область, город Подольск, Бережковский проезд (микрорайон Климовск), дом 11А, строение 1, офис 15

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171502, Россия, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе, дом 83.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, с медными жилами, с числом жил из ряда 1, 2, 3, 4, 5, номинальным сечением жил от 0,75 до 50 мм², с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, на номинальное напряжение переменного тока до 660 В частоты до 400 Гц и на постоянное напряжение до 1000 В, марок: КГтп, КГтп-ХЛ, КГтпз, КГтпз-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-008-53908544-2021 "Кабели силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта. Технические условия"

Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 22-09-27/6-004 от 27.09.2022 года, выданного Испытательным Центром Товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма Торговая палата», аттестат аккредитации KZ.T.01.0835, Акта по результатам анализа состояния производства № 220905-002/ПЭ от 07.09.2022 года, руководства по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.10.2022 ПО 09.10.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сулайманов Эрмек Кенешбекович
(ФИО)Величко Яна Викторовна
(ФИО)