Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004885

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 20.30.12

Срок действия с 18.06.2021г по 17.06.2026г.

Код ТН ВЭД 3214900009

№ **РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001688**

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «Термалком» ОГРН 1143443027221. Адрес: 400119, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица 25-летия Октября, дом 1, комната 3, телефон: + 7 (8442) 47-70-30

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «Термалком» ОГРН 1143443027221. Адрес: 400119, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица 25-летия Октября, дом 1, комната 3, телефон: + 7 (8442) 47-70-30

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Теплоизоляционное полимерное покрытие «Астратек ВС» Выпускаемое по ТУ 20.30.12-004-22451909-2020. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Группа горючести Г1, ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № П133/31 от 17.06.2021г., выданный добровольной испытательной лабораторией «ПОЖСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Соответствие», аттестат аккредитации № РОСС RU.31879.04ПЖС0.ИЛ57

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.12-004-22451909-2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия — Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия — Пичурин А.А

Для сертификатов

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «В». ТЗ № 144.