



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00620/22

Серия **RU** № **0364958**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "АВС Фарбен". Место нахождения (адрес юридического лица): 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, посёлок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. Адрес места осуществления деятельности: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, посёлок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. Основной государственный регистрационный номер: 1023601232379. Телефон: +7 4739545000. Адрес электронной почты: info@abcfarben.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "АВС Фарбен". Место нахождения (адрес юридического лица): 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, посёлок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. Адрес места осуществления деятельности: 396670, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, посёлок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84.

ПРОДУКЦИЯ

Состав огнебиозащитный для древесины и тканей торговой марки FARBITEX, плотностью от 0,9 г/см³ до 1 г/см³, изготавливаемый в соответствии с СТО 2316-022-47800877-2014 «ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ» с изменением №1. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 47-С/ТР-22 от 19.01.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 111-АСП/21 от 16.03.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри бланк приложение бланк № 0853568.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0853568. Показатель эффективности средства огнезащиты приведен в приложении бланк № 0853568. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0853568.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2022 ПО 25.01.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсигалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00620/22

Серия RU № 0853568

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Стандарт организации СТО 2316-022-47800877-2014 «ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ» от 17.07.2014 г. с изменением №1.

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53292-2009	"Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"	пункты 5.1 и 5.2

Показатель эффективности средства огнезащиты:

Состав огнебиозащитный для древесины и тканей торговой марки FARBITEX плотностью от 0,9 г/см³ до 1 г/см³, обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при нанесении с расходом, установленным изготовителем, 500 г/м² без учета технологических потерь. Состав не проходил испытания на устойчивость к старению.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно СТО 2316-022-47800877-2014 с изменением № 1, раздел 5:

Состав хранят в плотно закрытой таре, при температуре не ниже +5 °С предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. При хранении состава допускается незначительное расслоение.

Срок хранения согласно СТО 2316-022-47800877-2014 с изменением № 1, пункт 7.2:

Срок хранения огнебиозащитного состава для древесины – 24 месяца в заполненной герметичной таре.

Срок службы (годности) СТО 2316-022-47800877-2014 с изменением № 1, пункт 6.2:

Срок службы (снаружи «под навесом»): огнезащитная эффективность – до 2 лет, биозащитная эффективность – до 4 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсвалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Корзин Александр Александрович
(Ф.И.О.)