



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00558**

(номер сертификата соответствия)

032042

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма» (ООО ОКБ «Гамма»),
ОГРН 1145038110502.

Адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, г. Ивантеевка,
Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603.

Телефон/факс: (495) 989-66-86.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма» (ООО ОКБ «Гамма»),
ОГРН 1145038110502.

Адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, г. Ивантеевка,
Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603.

Телефон/факс: (495) 989-66-86.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Провода Retro Electro марки RE с медными многопроволочными жилами, изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с внешней защитной оплеткой из полиэфирных нитей по каждой жиле, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В, выпускаемые по ТУ 27.32.13-109-39803459-2020. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

27.32.13.111

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2) - класс пожарной опасности кабельных изделий О1.8.2.5.4. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО О1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0836/ДС от 19.02.2021 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.02.2021 по 18.02.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов