

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.01286/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПЛЕНКИ» (ООО «СТРОЙПЛЕНКИ»).

Место нахождения: 450047, Россия, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, Бакалинская улица, дом 9/3, помещение 6.

Адрес места осуществления деятельности: 452600, Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Космонавтов, дом 59.

ОГРН 1200200013595, ИНН 0245962816. Телефон: +73476771401, адрес электронной почты: [malyshkinap@mega-flex.ru](mailto:malyshkinap@mega-flex.ru).

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПЛЕНКИ» (ООО «СТРОЙПЛЕНКИ»).

Место нахождения: 450047, Россия, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, Бакалинская улица, дом 9/3, помещение 6.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 452600, Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Космонавтов, дом 59.

ОГРН 1200200013595, ИНН 0245962816. Телефон: +73476771401, адрес электронной почты: [malyshkinap@mega-flex.ru](mailto:malyshkinap@mega-flex.ru).

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты [info@pskpb.ru](mailto:info@pskpb.ru).

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные влаго-ветрозащитные, паропроницаемые, гидро-пароизоляционные, армированные, отражающие, из тканых и нетканых полипропиленовых материалов, поверхностной плотностью от 25 до 150 г/м<sup>2</sup>, толщиной от 0,2 до 0,9 мм, марок: MEGAFLEX, SKIPTON, Полистрой, МЕГАФЛЕКС (Мегафлекс), GRUNTFLEX, VEBERTON, выпускаемые по ТУ 23.99.12-001-85854614-2020 «Материалы рулонные влаго-ветрозащитные, паропроницаемые, гидро-пароизоляционные, армированные, отражающие, торговые марки: MEGAFLEX, SKIPTON, Полистрой, МЕГАФЛЕКС (Мегафлекс), GRUNTFLEX, VEBERTON». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.42

код ТН ВЭД ЕАЭС 3921 90

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-011/01-2023 от 19.01.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/09-01/23 от 12.01.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

При хранении материалов должна обеспечиваться их сохранность от ударов, других механических воздействий и загрязнения. Рулоны материалов должны храниться рассортированными по маркам в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.



## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.01.2023 по 18.01.2028

Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
М.П. Сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грекий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3195941/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ RU C-RU.ПБ68.В.01286/23**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

| Обозначение стандарта<br>(стандартов) | Наименование стандарта (стандартов)                            | Подтверждаемые требования<br>национального стандарта (стандартов) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2            | Материалы строительные. Методы испытаний на<br>горючесть       | п.5.3- Сильногорючие (Г4)                                         |
| ГОСТ 30402-96                         | Материалы строительные. Метод испытания на<br>воспламеняемость | п.5.1- Легковоспламеняемые (В3)                                   |



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3195941/baseInfo>