



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00221/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0022144

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТПОЛЕ ТЕХНОЛОДЖИ»

Место нахождения: 172381, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, 20

ОГРН: 1126914000751 Телефон: +74823233900 E-mail: a.krivova@artpole.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТПОЛЕ ТЕХНОЛОДЖИ»

Место нахождения: 172381, РОССИЯ, Тверская обл, г Ржев, ул Партизанская, дом 20

ОГРН: 1126914000751 Телефон: +74823233900 E-mail: a.krivova@artpole.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +78125078375, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные гипсовые без покрытия, применяемые в зданиях и сооружениях, толщиной от 7 до 70 мм, плотностью от 12 до 28 кг/м², марки: «Artpole», выпускаемые по СТО 09078207-001-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ), Приложение. Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0, ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 6, Метод I) - НГ (негорючий) материал.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: №НМ93-246/12-2020 от 24.12.2020, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», аттестат аккредитации №РА.RU.21НМ93; Акт анализа состояния производства №429-СС/11-2020 от 30.11.2020, «СЗРЦ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

24.12.2020

по 23.12.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Н.А. Федорова

инициалы, фамилия

А.К. Зинина

инициалы, фамилия