

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00833

0002208

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМ". Адрес: 143080., РОССИЯ,
Московская область, г. Одинцово, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2, корпус 1, помещение №
НП-1, кабинет 31. ОГРН: 1065032049246. Телефон/Факс: 7 (495) 120-32-22

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Renqiu Lansen Sealant Co., Ltd. Адрес: КИТАЙ, MA VILLAGE MARKET
SHIMENQIAO TOWN, RENQIU CITY, HEBEI PROVINCE

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная противопожарная торговая марка «SAMFLEX»

Код ОК 20.30.22

Код ТН ВЭД России
3214101001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Противопожарная безопасность (Класс огнестойкости КМ2) -
Горючесть -Г1; ГОСТ 30402-96- Воспламеняемость-В2; ГОСТ 12.1.044-
2018-Дымообразующая способность- Д2; ГОСТ 12.1.044-201-
Токсичность - Т2; ГОСТ Р 51032-97-Распространение пламени - РП1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-09/06/23 от 08.06.2023 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2023 **по** 07.06.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)

Органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров