

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02495

(номер сертификата соответствия)

36781

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ" (ООО "РИАЛИТ").

Адрес: 115093, РОССИЯ, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718. Телефон: +7(495)640-23-00. Факс: +7(495)640-23-00.

Электронная почта: info@pena-realist.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ" (ООО "РИАЛИТ").

Адрес: 115093, РОССИЯ, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409. ОГРН: 1137746305718. Телефон: +7(495)640-23-00. Факс: +7(495)640-23-00.

Электронная почта: info@pena-realist.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая полиуретановая монтажная пена «REALIST» («РЕАЛИСТ»), изготавливаемая в соответствии с Техническими условиями ТУ 2257-001-17340266-2013 «ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ")» (См. приложение – бланк № 009341). Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94

код ОК 034 (ОКПД 2)

"Конструкций строительные.

Методы испытаний на огнестойкость.

20.30.22.170

Общие требования".

ГОСТ 30247.1-94

код ТН ВЭД России

"Конструкций строительные.

Методы испытаний на огнестойкость.

Несущие и ограждающие конструкции".

См. приложение – бланк № 009341.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 79-С-24 от 12.04.2024 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

Акт о результатах анализа состояния производства № 33-АСП/24 от 19.03.2024 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)


Технические условия ТУ 2257-001-17340266-2013 «ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ")».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.04.2024 ПО 22.04.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**А.С. Хромова**
И.О. Фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Гомзова
И.О. Фамилия* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02495** _____
(номер сертификата соответствия)

009341

(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными огнестойкой полиуретановой монтажной пеной «REALIST» («РЕАЛИСТ»), изготавливаемая в соответствии с ТУ 2257-001-17340266-2013 «ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ")».	100	40	EI 30
	100	20	EI 60
	200	40	EI 90
	200	10	EI 180



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

А.С. Хромова
И.О. Фамилия


подпись

Е.П. Гомзова
И.О. Фамилия

ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

RU.01 PA.02.008.E.000611.12.18

26.12.2018 г.

№

ОТ

Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки "REALIST". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-001-17340266-2013 "Полиуретановая монтажная пена т.м. "REALIST" ("РЕАЛИСТ"). Изготовитель (производитель): ООО "РИАЛИТ", 357111, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 32 ("Российская Федерация"). Получатель: ООО "РИАЛИТ", 115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409; ИНН: 7721790887; ОГРН: 1137746305718 ("Российская Федерация").

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Монтаж и герметизация окон, дверей, подоконников и откосов; Заполнение швов, пустот, щелей и отверстий; Монтаж и изоляция проводки, технических и инженерных коммуникаций; Теплоизоляция помещений, климатических камер, систем кондиционирования; Соединение и герметизация строительных конструкций

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявителя) № 613 от 25.12.18 и экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 4713.10 (Краснодар) от 20.12.2018 года; протокол лабораторных исследований № 12/02-35/ЮТ-18 от 17.12.2018 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0371436

(Ф.И.О. подписи)

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00066

Срок действия с 29.02.2024

по 28.02.2027

№ 0001263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, территория, Воршиково-4, 1. Телефон: +7 (499) 993-82-03, электронная почта: info@mостех.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16, выдан 16.01.2023 года

ПРОДУКЦИЯ

Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»).
Серийный выпуск

код ОК

20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2257-001-17340266-2013

код ТН ВЭД

3214101001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"
Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409
Телефон: +7(495) 640-23-00 E-mail: info@pena-realist.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"
Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409
Телефон: +7(495) 640-23-00 E-mail: info@pena-realist.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0042-МТОР-24 от 29.02.2024 года, выданного Испытательной лабораторией ООО "МОСТЕХНОРУС" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Зорин Сергей Викторович

инициалы, фамилия

Ипатова Анна Олеговна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»

**Адрес осуществления деятельности: Московская область, городской округ Воскресенск,
территория, Воршиково-4, 1**

ИНН: 7708362900 КПП: 771501001

ОГРН: 1197746642114 email: info@motech.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20 выдан 16.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС»



А.Н. Белова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0042-МТОР-24 от 29.02.2024

- 1. Заявитель(адрес):** Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"
Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409
Телефон: +7(495) 640-23-00 E-mail: info@pena-realist.ru. ОГРН: 1137746305718.
- 2. Предприятие-изготовитель(адрес):** Общество с ограниченной ответственностью "РИАЛИТ"
Место нахождения: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, офис 409.
- 3. Объект испытаний:** Полиуретановая монтажная пена (герметик) торговой марки «REALIST» («РЕАЛИСТ»).
- 4. Нормативная документация:** ТУ 2257-001-17340266-2013
- 5. Общее количество страниц:** 2

*Протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол не может быть частью или полностью воспроизведен любыми способами
без разрешения ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС»*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица № 1

Наименование испытаний или проверок	Нормативный документ (номера пунктов технических требований)	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины Краткое описание метода проверки	Значение измеряемых величин или результаты проверки	Соответствие величины нормативному значению или критерию
1	2	3	4	5
Физико-механические показатели	ТУ 2257-001-17340266-2013, ГОСТ 30971-2012	Структура ячеек затвердевшей пены Средне-мелкая	-	Соответствует
		Запах Слабый специфический во время затвердевания. Затвердевшая пена — без запаха	-	Соответствует
		Плотность , кг/м ³ , от 20 до 40	28,0	Соответствует
		Время образования поверхностной плёнки , мин, от 8 до 20	8,0	Соответствует
		Время отверждения до механической обработки , мин, от 20 до 45	25,0	Соответствует
		Условная прочность при разрыве , МПа, не менее 2,6	2,8	Соответствует
		Относительное удлинение при разрыве , %, не менее 8	20,1	Соответствует
		Водопоглощение за 24ч , %, не более 2,5	0,7	Соответствует
		Прочность при растяжении , МПа, не менее 0,08	0,13	Соответствует
		Прочность при сжатии , МПа, не менее 0,04	0,047	Соответствует
		Коэффициент теплопроводности , Вт/(м•К), не более 0,04	0,032	Соответствует
		Сопротивление паропрооницанию , не менее 2,0 м ² •ч•Па/мг, не более 2,5 м ² •ч•Па/мг	2,3	Соответствует
		Прочность сцепления с материалами проемов и оконных конструкций , МПа, не менее 0,05:		
		- кирпич	0,19	Соответствует
		- бетон	0,17	Соответствует
		- дерево	0,24	Соответствует
		- ПВХ	0,18	Соответствует
		Прочность и герметичность аэрозольной упаковки Должна выдерживать испытания	выдерживает	Соответствует
		Работоспособность клапана аэрозольной упаковки Должен выдерживать испытания	выдерживает	Соответствует
		Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки , %, не менее 97	98,8	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проведены испытания образцов на соответствие требованиям ТУ 2257-001-17340266-2013, результаты испытаний отражены в таблице.

Эксперт



Иванов К.С.

Конец протокола испытаний.