



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00222/24

Серия **RU** № **0405144**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод» (ООО «ККЗ»). ОГРН: 1024000568030. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 249841, Российская Федерация, Калужская область, Муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Деревня Жилетово, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1, строение 5. Телефон: (48434) 4-29-81,82, 83. Адрес электронной почты: kkz93@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод» (ООО «ККЗ»). ОГРН: 1024000568030. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249841, Российская Федерация, Калужская область, Муниципальный район Дзержинский, сельское поселение Деревня Жилетово, деревня Жилетово, улица Промышленная, дом 1, строение 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, частотой 50 Гц, марок: ВВГнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS с числом жил 1-5 номинальным сечением 1,5-50 мм²; АВВГнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS с числом жил 1-5 номинальным сечением 2,5-35 мм²; ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS с числом жил 2, 3 номинальным сечением 1,5-10 мм². Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-022-22901100-2024 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2406-03 от 10.06.2024, № 2406-07 от 13.06.2024, № 2407-05 от 02.07.2024, № 2407-06 от 02.07.2024, № 2407-07 от 02.07.2024, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21GP06 от 09.09.2015, протоколов испытаний № 216 от 26.06.2024, № 217 от 26.06.2024, № 218 от 26.06.2024, выданных ООО Центром испытаний кабельной продукции «Волга-тест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0314ТС/АП от 04.07.2024 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Красницким Сергеем Николаевичем, Герасимовой Маргаритой Юрьевной.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3-5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.12; 5.2.1.14-5.2.1.17; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6, 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3; 5.2.5.1 (п.п. 1, 2, 4, 6, 7 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4, 6, 7 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.3). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3; 5.4; 5.6) ПРГП16, ПД2, ПТПМ2. Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в ЭД, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабели марок: ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(Н; РЕ)-0,66, АВБШнг(А)-LS 4х10ок(Н)-0,66, ВВГнг(А)-LS 5х16ок(Н; РЕ)-I с 29.05.2024. Договор с изготовителем № 045-OC от 30.05.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.07.2024 ПО 03.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

М.П. Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)

