

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЖ03.B.00072/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002131

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод. Адрес (место нахождения): 601785, РОССИЯ, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3, ОГРН: 1023300711774, телефон: +84924595333, факс 84924595333, адрес электронной почты: ekz@elcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод. Адрес (место нахождения): 601785, РОССИЯ, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3, ОГРН: 1023300711774, телефон: +84924595333, факс 84924595333, адрес электронной почты: ekz@elcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптиксэнерго». Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, ОГРН: 1101327000961, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticsenergo.ru. Регистрационный номер RA.RU.11АЖ03, Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Провода автотракторные, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на номинальное напряжение 48 В, марок: ПГВА, ПГВА-Т, ПГВА-ХЛ – повышенной гибкости, с номинальным сечением жилы от 0,20 до 95 мм², в климатическом исполнении УХЛ, ХЛ, Т; ПВА – высокой гибкости, теплостойкие с номинальным сечением жилы от 0,50 до 35 мм².
ТУ 16.К17.021-94
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.132

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. Приложение 1, бланк № 0002195"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 217С-2020 от 10.07.2020, № 218С-2020 от 10.07.2020, № 219С-2020 от 10.07.2020
Испытательного центра кабельной продукции ООО ИЦ «Оптиксэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 регистрационный № 17.1049.026 от 11.07.2017 до 03.09.2020 выдан органом по сертификации систем менеджмента Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», № РОСС RU.0001.21ГА45

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2020

по 12.07.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.В. Исаева

подпись, фамилия

Т.В. Бобровская

подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AЖ03.B.00072/20

(обязательная сертификация)

№ 0002195

Приложение 1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.2 (предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО1). Класс пожарной опасности кабельных изделий - О1.8.2.5.4

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.В. Исаева

Эксперт (эксперты)

Т.В. Бобровская

Эксперт (эксперты)