



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ЭО.ПР.119. Н.00730** **034641**
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕРМОПАТ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПЦ ТЕРМОПАТ ТЕХНОЛОГИИ»).
Адрес: 143345, Московская область, Г.О. Наро-Фоминский, РП Селятино, ул. Вокзальная, д. 1, оф. 97. Телефон/Факс: +7 (495) 109-09-90. E-mail: info@thermopat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«GUNUO TIANJIN INDUSTRIAL CO., LTD.»
Адрес: No.112 Fuyuan Rd.Chagugang Town, Wuqing Dist., Tianjin, Китай.
Телефон/Факс: +86 022-82967403.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018 г. (бессрочно). Адрес:143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 607, телефон 8 (905) 520-52-62. E-mail: zos09@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции. Позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная полиуретановая огнестойкая, торговой марки «THERMOPAT FM», изготавливаемая по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.22.170
код ТН ВЭД ЕАЭС
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Пределы огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной полиуретановой огнестойкой торговой марки "THERMOPAT FM" см. приложение бланк № 008136

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 10Д-23 от 26.01.2023 г., № 11Д-23 от 30.01.2023 г. ИЛ ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018 г.(бесрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.02.2023 по 05.02.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Васильев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ЭО.ПР.119. Н.00730
(номер сертификата соответствия)

008136
(учетный номер бланка)

Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной полиуретановой огнестойкой, торговой марки «THERMOPAT FM».

Глубина шва, не менее, мм	Ширина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
100	40	EI45
100	20	EI60
200	40	EI120
200	20	EI180



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


А.А. Васильев