

ООО ПК "РУСБЫТХИМ"



Россия, г.Воронеж, ул. Красный Октябрь д. 2А

Тел/факс (473) 237-86-46, 292-59-00, 275-25-45, 275-33-69 e-mail: rbh2007@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Керосин осветительный ГОСТ 10227-86

29.05.2024/№ 1

Дата изготовления/номер партии

Тара л.м³

Масса нетто, кг 700

Изготовитель: ООО «ИнХимТех»

Анализ № КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Установлено анализом
1	Плотность, г/см ³ при 20 °С	не менее 0,775	0,784
2	Фракционный состав: температура начала кипения, °С 10% перегоняется при °С 50% перегоняется при °С 90% перегоняется при °С 98% перегоняется при °С Остатки от разгонки, % Потери от разгонки, %	Не выше 150 Не выше 165 Не выше 195 Не выше 230 Не выше 250 Не более 1,5 Не более 1,5	144 162 189 223 237 1,0 1,0
3	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с При минус 20 °С, мм ² /с	Не менее 1,3 Не более 8	1,4 6*
4	Кислотность в мг КОН на 100 см ³ топлива	Не более 0,7	0,4
5	Йодное число, г йода на 100 г топлива	Не более 2,5	0,6
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Не ниже 28	34
7	Объемная доля ароматических углеводородов, %	Не более 20	18
8	Массовая доля сероводорода	Отсутствие	Отсутствие*
9	Испытание на медной пластинке при 100 °С, в течении 3 ч	Выдерживает	Выдерживает
10	Содержание механических примесей и воды	Отсутствие	Отсутствие
11	Взаимодействие с водой, балл а) состояние поверхности раздела б) состояние разделенных фаз	Не более 1 Не более 1	1 1
12	Удельная электрическая проводимость, пСм/м	Не более 10	5*
13	Температура начала кристаллизации, °С	Не выше -60	-62*
14	Зольность, %	Не более 0,003	Отсутствие *

* - показатели 3,8,12,13,14 приняты из паспорта качества ООО «ИнХимТех» и гарантируются технологией транспортирования и хранения

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Закключение: качество продукта соответствует ГОСТ 10227-86.

Дата проведения анализа 29.05.2024

Анализ производил Федосов

Химик-технолог Федосов

