



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01714/23

Серия RU № 0454675

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Нэтрон".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115409, Россия, город Москва, Каширское шоссе, дом 43, корпус 3, этаж 1, помещение I, комната 13.
Основной государственный регистрационный номер 1197746670550.
Телефон: +7(495)927-10-17. Адрес электронной почты: s.sergeev@netron.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Нэтрон".
Место нахождения (адрес юридического лица): 115409, Россия, город Москва, Каширское шоссе, дом 43, корпус 3, этаж 1, помещение I, комната 13.
Производственные площадки согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0922150).

ПРОДУКЦИЯ Трубы гофрированные из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, товарного знака «Netron», типов «Легкая» и «Тяжелая» наружных диаметров согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0922151). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.29-002-42121195-2023 «ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД БЕЗГАЛОГЕННАЯ (НГ), ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА «Netron». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-158/07-2023 от 27.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/10-07/23 от 14.07.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижов Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк №0922152). Хранение под навесом или в помещениях, при температуре от -5°C до +90°C. Гарантийный срок хранения – 2 года. Срок службы – 2 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 26.06.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

30.07.2024



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Цилилов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01714/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0922150**

Перечень филиалов (производственных площадок) изготовителя

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Лайт»	117545, Россия, город Москва, улица Подольских курсантов, дом 3, строение 7А

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грешин Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01714/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Серия **RU**№ **0922151**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3917 32 000 9	Трубы гофрированные из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, товарного знака «Netron», типов «Легкая» и «Тяжелая» наружных диаметров:	ТУ 22.21.29-002-42121195-2023 «ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД БЕЗГАЛОГЕННАЯ (НГ), ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТОВАРНОГО ЗНАКА «Netron»
	Тип «Легкая»: Наружный диаметр $16 \pm 0,3$ мм, толщина стенки $0,20 \pm 0,01$ мм; Наружный диаметр $20 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,20 \pm 0,01$ мм; Наружный диаметр $25 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,25 \pm 0,02$ мм; Наружный диаметр $32 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,25 \pm 0,02$ мм; Наружный диаметр $40 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,35 \pm 0,04$ мм; Наружный диаметр $50 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,35 \pm 0,04$ мм Тип «Тяжелая»: Наружный диаметр $16 \pm 0,3$ мм, толщина стенки $0,28 \pm 0,01$ мм; Наружный диаметр $20 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,28 \pm 0,01$ мм; Наружный диаметр $25 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,35 \pm 0,02$ мм; Наружный диаметр $32 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,35 \pm 0,02$ мм; Наружный диаметр $40 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,49 \pm 0,04$ мм; Наружный диаметр $50 \pm 0,2$ мм, толщина стенки $0,49 \pm 0,04$ мм	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Трещий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01714/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Серия **RU** № **0922152**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)