



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00207/21

Серия RU № 0336387



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 26-36. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общества с ограниченной ответственностью фирма «ЛОВИН-огнезащита» (ООО фирма «ЛОВИН-огнезащита»). Адрес места нахождения: 115583, г. Москва, ул. Елецкая, кв. 318, корп. 2, д. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, стр. 67, д. 2. Номер государственной регистрации: 1037739098264. Номер телефона: +7 (495) 937-48-06, +7 (985) 776-76-02. Адрес электронной почты: pir@lovin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общества с ограниченной ответственностью фирма «ЛОВИН-огнезащита» (ООО фирма «ЛОВИН-огнезащита»). Адрес места нахождения: 115583, г. Москва, ул. Елецкая, кв. 318, корп. 2, д. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, стр. 67, д. 2. Номер государственной регистрации: 1037739098264. Номер телефона: +7 (495) 937-48-06, +7 (985) 776-76-02. Адрес электронной почты: pir@lovin.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе «Огнебиозащитный состав для древесины «КСД-А» Марка-1», выпускаемый по ТУ 20.59.59-008-53739515-18 (идентичны ТУ 2389-008-36567372-02). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0583ЕАС-2021 от 28.06.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.); Протокола сертификационных испытаний № 21-08-12/ИТР-ИКБС от 12.08.2021. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. Приложение № 0774840.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

19.08.2021

ПО

18.08.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(ФИО)

Обиантинкова Наталья Ивановна
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00207/21

Серия RU № 0774840

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009 п.п. 6.1, 6.3	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (Переиздание).	Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 400 г/м ² методом поверхностной пропитки.
		Обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 180 г/м ² методом поверхностной пропитки.
		Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности, сухой привес не менее 40 кг/м ³ методом глубокой пропитки («вакуум-атмосфера»).
		Устойчив к старению.



КОПИЯ ВЕР-

ПОДПИСЬ

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 (подпись)



Рожков Алексей Владимирович

Константинова Наталья Ивановна