

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00002/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»
(ООО «ФЕНИКС»). ОГРН 1137847025227. ИНН 7811540923.
Адрес места нахождения и осуществления деятельности: 193313, Россия, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д. 14, литера А, помещение А32.
Телефон: +7 921 185-17-68, адрес электронной почты: aleks85kin@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Yantai Haohai Insulation Materials Technology Co., LTD».
Адрес места нахождения и осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, № 188, East Road of power Plant, Xicheng District, Longkou, Yantai, Shandong-P.R.C.
Телефон: +8605352212011, адрес электронной почты: haohaiinsulation@168.com.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74. Телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты для промышленной теплоизоляции, на основе силиката кальция, некашированные, толщиной от 10 до 500 мм, плотностью от 225 до 1000 кг/м³, марок: Izolmaks, Izolmaks S 500, Izolmaks НГ 1000, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.61.11.140
код ТН ВЭД: 6806 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1 – Группа горючести – НГ (Негорючие).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № НМ93-058/03-2023 от 14.03.2023 г., выданный Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НМ93.
Схема сертификации 2с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат системы менеджмента качества № РОСС RA.RU.13НА35.09113, выданный 18.12.2023 года, Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия", аттестат № RA.RU.13НА35.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения: в сухом закрытом помещении. Срок хранения - не менее 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.03.2024 по 28.03.2027



[Handwritten signature]

С. Н. Лесин

[Handwritten signature]

А. Р. Галимуллина 006704

Копия для ООО "ВсеИнструменты"
22.07.2024 г.