

Компания сертифицирована системой менеджмента
качества UNI EN ISO 9001 : 2015
Стандарты: UNI EN 12201-3, UNI EN 1555-3
AS/NZS 4129



Заказчик: **ООО «ОЛЬМАКС»**, РФ, 115280, г.Москва, Автозаводская, 25, 2 этаж, оф. 18

Наименование: **Седёлка электросварная с фрезой PE-100 SDR11 110x32мм**

Инвойс: **N°FE1023/ E22 от 30.06.2022**

Партия: **№ 072777**

Дата выпуска: **01.22**

Артикул: **8075110032**

Количество: **240 шт.**

Материал: **PE 100 Borealis HE 3490 LS**

Номинальное давление: **16 бар**


Мы подтверждаем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

Тест	Стандарт на метод испытания	Условия	Результаты
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА	UNI EN ISO 1133	PE 100 MFR 190 °C - 5 кг – г/10 мин.	Соответствует
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ	EN 728	O ₂ ≥ 20 мин - 210°C	Соответствует
ВНЕШНИЙ ВИД	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	Поверхность гладкая, без дефектов	Соответствует
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	--	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ	ISO 1167-1	20°C - 100 ч - σ _t = 12.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 165 ч - σ _t = 5.4 МПа	Соответствует
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВНУТР.ДАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	ISO 1167-1	80°C - 1000 ч - σ _t = 5.0 МПа	Соответствует
СТОЙКОСТЬ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СПЛЮЩИВАНИЯХ	ISO 13955	Величина отрыва не должна превышать 33.3% от сварной зоны	Соответствует
МАРКИРОВКА	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	---	Соответствует
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	ΔR ≤ 10%	Соответствует

Срок хранения до 10 лет (с даты изготовления): при хранении в упаковке производителя и при нормальных температурных режимах без попадания прямых солнечных лучей

S. Angelo in Vado, 30-06-2022

Ing. S. Scallini



SAB S.p.A.
Via Salvo d'Acquisto - Z.I.
S. Angelo in Vado (PU)
P.I.C.F. 02133950411
Telefono +39 0722 810000
Fax +39 0722 810158
sabb@tubi.net - www.sabspa.com

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.99.32.013.E.050139.12.11

от 07.12.2011 г.

Продукция:

Детали соединительные из полиэтилена (PE 100) для напорных труб систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "SAB S.p.A.", Via Salvo D'Acquisto - Zona Industriale - 61048 S.ANGELO IN VADO (PU), Италия. Получатель: "SAB S.p.A.", Via Salvo D'Acquisto - Zona Industriale - 61048 S.ANGELO IN VADO (PU), Италия.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протокола испытаний ИЛЦ "Учреждение РАМН Научный центр здоровья детей" № 1111-02150 ДА от 23.11.2011; сертификата соответствия; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№ 0171231

