



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00064/22

Серия **RU** № **0362762**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория»; место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; адрес места осуществления деятельности: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; регистрационный номер RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г; телефон: +7 (495) 532-57-17, адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГудМастер» (ООО «ГудМастер»), место нахождения: 195197, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д.15, к. 5, стр.1, офис 916, адрес места осуществления деятельности: 195197, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д.15, к. 5, стр.1, офис 916, ОГРН 1107847090251, Телефон: + 7 (812) 702-12-46. Адрес электронной почты: mahaeva@neohim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГудМастер» (ООО «ГудМастер»), место нахождения: 195197, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д.15, к. 5, стр.1, офис 916, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.78, лит.М, географические координаты ГЛОНАСС: 59.976657, 30.473046.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: состав огнебиозащитный, плотностью от 1170 кг/м³ до 1270 кг/м³ ОЗП Proff, выпускаемый по ТУ 20.59.59-010-65917376-2022 с изм. 1 «Огнебиозащитный состав ОЗП Proff. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3198/О-22 от 21.11.2022 г. (Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»). Юридический адрес: 115211, Россия, г. Москва, ш. Каширское, д. 55, к. 5, помещ. 1, комн. 20, номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПБ78, дата внесения: 20.05.2016 г.); Отчет о проверке производства № 76/ТР от 21.10.2022 г. (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», Аттестат № RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандарта, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и срок хранения, срок службы согласно приложению № 1 на одном листе, бланк № 0878863.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

30.12.2022

ПО

29.12.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Черепанов Даниил Алексеевич

(Ф.И.О.)

Салайчук Сергей Анатольевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00064/22

Серия **RU** № **0878863**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ Р 53292-2009	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	п. 5.1, п. 5.2: - обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе огнебиозащитного состава ОЗП Proff не менее 500 г/м ² , покрытие устойчиво к старению; - обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе огнебиозащитного состава ОЗП Proff не менее 300 г/м ² , покрытие устойчиво к старению.

Условия хранения:

- согласно п. 9.3 ТУ 20.59.59-010-65917376-2022 с изм. 1 огнебиозащитный состав ОЗП Proff хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус от 5°С до плюс 30 °С , предохраняя от попадания прямых солнечных лучей

Гарантийный срок хранения:

- согласно п. 11.2 ТУ 20.59.59-010-65917376-2022 с изм. 1 срок хранения огнебиозащитного состава для древесины ОЗП Proff составляет 1 год со дня изготовления.

Срок службы средства огнезащитного состава:

- согласно п.1 Приложения Б к ТУ 20.59.59-010-65917376-2022 с изм. 1 обработанная древесина сохраняет защитные свойства до 7 лет в условиях, исключающих воздействие осадков.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Черепанов Даниил Алексеевич
(Ф.И.О.)

Галайчук Сергей Анатольевич
(Ф.И.О.)



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.000706.05.13

от 13.05.2013 г.

Продукция:
Огнебиозащитный состав ОЗП Proff. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2499-010-65917376-2013, рецептура, инструкция по применению, паспорт безопасности препарата, протокол испытаний. Изготовитель (производитель): ООО "ГудМастер", 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18, лит. 3, оф. 331 (производство: 195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А) (Российская Федерация). Получатель: ООО "ГудМастер", 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18, лит. 3, оф. 331 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для применения в качестве огнебиозащитного состава для древесины и изделий на её основе, эксплуатируемых во внутренних помещениях

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.945 от 19.04.2013 г. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 1969/353 от 09.04.2013 г., № 1969/478 от 16.04.2013 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или территории таможенного союза



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись) М. П.

№0088016