

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.AЮ64.B.00436/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Термостойкие уплотнительные базальтовые шнуры и ленты «ОГНЕЗА», марки: ШБН, ШБН(Н), ШБН(Х), ШБСП, ШБЧ, ШБТ с наполнителем изготовленным из негорючего материала (нити, волокна, ткани из негорючего волокна), ЛБ-11, ЛБ.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-013-92450604-2017 «Термостойкие уплотнительные базальтовые шнуры и ленты «ОГНЕЗА» Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний №2/M176 от 03.08.2023, 2/M177 от 03.08.2023. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 00022/AA от 23.06.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64.

Схема сертификации 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.1) - негорючие (НГ). Гарантийный срок хранения материала - 1 год со дня изготовления. Назначенный срок службы - 30 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.08.2023 по 09.08.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

|           |  |
|-----------|--|
|           | Чесноков Сергей Борисович                      |
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество последнее при наличии) |
|           | Афанасьев Олег Геннадьевич                     |
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество последнее при наличии) |
|           | Варлаков Евгений Олегович                      |
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество последнее при наличии) |