

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00054

(номер сертификата соответствия)

**36421**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.  
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I, Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.  
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I, Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4, Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва с шириной не более 200 мм, выполняемая между бетонными элементами здания в составе:

- внутреннее заполнение шва - негорючая минеральная (каменная) вата плотностью не менее 100 кг/м<sup>3</sup> (группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94);
- акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА-ВГ» (ТУ 20.30.22-025-92450604-2019), наносимый с каждой стороны шва с нахлестом на строительные конструкции с обеих сторон не менее 50 мм с толщиной сухого слоя герметика не менее 3,0 мм, смонтированная в соответствии с «Технологическим регламентом по применению акрилового герметика «ОГНЕЗА-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходов стальных труб через стены и перекрытия» №021/19 от 01.03.2019», разработанным ООО «ОГНЕЗА». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного (конструкционного) шва по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»:  
- при глубине шва не менее 100 мм составляет 180 минут (EI 180);  
- при глубине шва не менее 150 мм составляет 240 минут (EI 240).

код ОКПД2  
20.30.22.170  
код ТИВЭД**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №24-04-04/2-С от 04.04.2024, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Схема сертификации: 5с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-025-92450604-2019 «Акриловые противопожарные герметики «ОГНЕЗА-ВГ». Технические условия», Технологический регламент по применению акрилового герметика «ОГНЕЗА-ВГ» в деформационных, конструкционных швах, проходов стальных труб через стены и перекрытия №021/19 от 01.03.2019, разработанный ООО «ОГНЕЗА»; Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), №ЦОТК.RUMK009.K000135 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента ОС ООО «Лаборатория Стандартов», ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2024 по 04.04.2029

Генеральный директор (заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Экспорт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)



Трушкин Д.В.

Синицын С.А.

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду  
в Федеральном реестре СМИ  
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.рф