ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00129/21

Серия RU № 0272271

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Севкабель". ОГРН: 1207800000176. Место нахождения (адрес юридического лица): улица Баррикадная, дом 36, литера А, помещение 6Н, офис 5А, город Санкт- Петербург, 198097, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: поселок Затишье, территория "Технопарк Успенский", дом 11, Ногинский район, Московская область, 142438, Российская Федерация. Телефон: +7(812) 454-85-40. Адрес электронной почты: nordcable@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Севкабель". Место нахождения (адрес юридического лица): улица Баррикадная, дом 36, литера А, помещение 6Н, офис 5А, город Санкт- Петербург, 198097, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: поселок Затишье, территория "Технопарк Успенский", дом 11, Ногинский район, Московская область, 142438, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 300 мм² включительно, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ согласно приложению (бланк № 0780176). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-003-42961084-2021 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ", ТУ 27.32.13-004-42961084-2021 "Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2112-17 от 15.12.2021, № 2112-18 от 15.12.2021, № 2112-19 от 17.12.2021, № 2112-20 от 17.12.2021, выданных Центром испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015; протокола испытаний № 497С-2021 от 21.12.2021, выданного Испытательным центром кабельной продукции ООО Испытательный Центр "Оптикэнерго", регистрационный номер RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 0205ТС/АП от 20.12.2021 органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Согласно приложению (бланк № 0780177).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2021 **ПО** 22.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 038. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00129/21

Серия RU № 0780177

Дополнительная информация

Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы кабелей – не менее 30 лет при условии соблюдения заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, установленных в ТУ 27.32.13-003-42961084-2021 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ"; ТУ 27.32.13-004-42961084-2021 "Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ".

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.12; 5.2.1.14; 5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3; 5.2.4.1; 5.2.4.2, 5.2.4.3; 5.2.5.1 (п.п. 1, 2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.1; 5.2.7.2; 5.2.7.3);

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4, 5.6).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726 47-42, www.opcion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00129/21

Серия RU № 0780176

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм^2 до 300 мм^2 включительно. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.3). Показатель пожарной опасности: ПРГП 1б.	ТУ 27.32.13-003-42961084-2021 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ".
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм^2 до 300 мм^2 включительно. Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4, 5.6,). Показатели пожарной опасности: ПРГП 1б, ПД 2, ПТПМ 2.	ТУ 27.32.13-004-42961084-2021 "Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ".

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **М.П.** Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЭ № 938. Тел.: (495) 726 47 42, www.opcion.ru