

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ME80.B.00050/21

Серия RU № 0335227

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, с. 1

Регистрационный номер RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г.

телефон +7 499 670-96-23, адрес электронной почты: [secab@mail.ru](mailto:secab@mail.ru)**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель»

место нахождения: 141800, Россия, область Московская, город Дмитров, улица Внуковская, 40,

ОГРН 1035001616198, телефон +74959939565, адрес электронной почты: [info@dmitrovkabel.ru](mailto:info@dmitrovkabel.ru)**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Дмитров-Кабель»

Место нахождения: 141800, Россия, область Московская, город Дмитров, улица Внуковская, 40; адрес места

осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, Россия, область Московская, Дмитровский

район, город Дмитров, улица Внуковская, 40

**ПРОДУКЦИЯ**

Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно марок ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ сечениями до 35 кв. мм включительно.

Изготовлены в соответствии с ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов испытаний №№ 377, 378 от 13.12.2021, проведенных в Испытательной лаборатории кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19).

Акта проверки стабильности производства № 16 от 22.12.2021 г.

Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение ТР ТС 004/2011; ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2). Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов – не менее 20 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.12.2021 **ПО** 23.12.2026**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Трофимова Елена Борисовна (И.О.И.)

Иванова Анна Константиновна (И.О.И.)

